

В ООО «Новоросметалл» в ходе прокурорской проверки выявлено 30 нарушений законодательства



******* Старший помощник прокурора Новороссийска Фаина Вавилова продолжает рассказывать о проверках, проведенных во исполнение поручения прокуратуры Краснодарского края «О принятии исчерпывающих мер противодействия терроризму и экстремистской деятельности». Проверки касались антитеррористической защищенности различных предприятий, организаций, учреждений Новороссийска от возможных террористических и экстремистских посягательств. В ООО «Новоросметалл» были выявлены существенные нарушения требований Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 26.03.2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федерального закона от 06.03.06 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Мы назовем лишь некоторые из них.

*******- Светильники эксплуатируются без колпаков (плафонов), предусмотренных конструкцией.

*******- Эксплуатация электрических сетей не осуществляется в соответствии с нормативными документами по электроэнергетике (не представлены подтверждающие документы).

*******- Объект не оборудован системами пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

*******- Места размещения огнетушителей не обозначены соответствующими указательными знаками.

*****- Под лестничным маршем осуществляется хранение горючих материалов или негорючего материала в горючей упаковке.**

*****- Клапаны баллонов с горючими газами не закрыты предохранительными колпаками.**

*****- Отсутствует эвакуационное (аварийное) освещение.**

*****- Не обеспечена безопасная эвакуация людей по путям эвакуации - в проеме эвакуационного выхода установлен турникет, препятствующий свободному проходу людей.**

*****- Отсутствует генплан предприятия с нанесенными электротехническими коммуникациями.**

*****- Аккумуляторщик не прошел проверку знаний с присвоением группы допуска по электробезопасности в объемах, необходимых для выполнения своих служебных обязанностей.**

*****- Не составлен график осмотров видимой части заземляющих устройств.**

*****- Не проводится нивелировка крановых путей в установленные сроки.**

*****- На предприятии нет графика аттестации специалистов по вопросам безопасности.**

Прокурорский надзор-12. Аккумуляторщик должен знать...

Автор: Ведущий рубрики - Кондрат Силегнов

***** О том, какие меры приняты для устранения выявленных нарушений и о наказании виновных мы расскажем в следующем выпуске нашей популярной рубрики «Прокурорский надзор».**

Коллаж Кондрата Силегнова не основан на фотографиях ООО "Новоросметалл".