

Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратурой по обращению граждан проведена проверка доводов о нарушении природоохранного и иного законодательства при обращении с отходами производства и потребления на территории Ейского района.

*****В ходе проверки, проведенной совместно со специалистами территориальных отделов управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, а также отдела надзорной деятельности Ейского района МЧС России, установлено, что вывоз твердых бытовых отходов, образующихся на территории г.Ейска и сельских поселениях Ейского района, осуществляется муниципальным унитарным предприятием «Коммунальщик Ейского района» на санкционированную свалку в пос.Симоновке Ейского района, эксплуатируемую муниципальным унитарным предприятием «Комбинат муниципально-бытовых услуг».**

*****В деятельности указанных предприятий выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Так, эксплуатируемые помещения, в том числе, расположенные на территории свалки в пос.Симоновке, не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией. Не установлена система оповещения и управления эвакуацией. Помещения административного здания, эксплуатируемого МУП «Коммунальщик Ейского района», по ул.Коммунистической, 89 в г.Ейске не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией. Не установлена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Соединения токоведущих жил электропроводов выполнено при помощи «скруток». Отсутствует замер сопротивления изоляции электропроводки силовой и осветительной электросети, допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильников. На окнах здания установлены глухие металлические решетки. На фасаде здания не установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий) местонахождения ближайших противопожарных водосточников. Отсутствует замер сопротивления изоляции электропроводки.**

*****В связи с выявленными нарушениями Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратурой в отношении МУП «Коммунальщик Ейского района» и его должностного лица возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.4 ст.20.4 КоАП РФ. В адрес руководителя МУП «Комбинат муниципально-бытовых услуг» внесено представление об устранении нарушений**

Мусор и свалка не должны гореть!

Автор: Помощник Азово-Черноморского межрайонного природоохранного прокурора А.К.КОНОВАЛОВ
24.01.2012 22:47

санитарно-эпидемиологического законодательства. Кроме того, в Ейский городской суд направлены иски о понуждении указанных предприятий к соблюдению законодательства о пожарной безопасности.