

***** Совместные проверки городской прокуратуры и отдела госпожнадзора соблюдения предприятиями, организациями, учреждениями федеральных законов «О пожарной безопасности» и «О противодействии терроризму» на территории нашего муниципального образования продолжаются. Сегодня мы рассказываем о результатах некоторых из них. Первая заметка – о ситуации во Дворце творчества детей и молодежи им. В.И.Сипягина. О ней рассказала корреспонденту портала Новодар помощник прокурора Новороссийска Юлия Картамышева.**



*****- Увы, во Дворце творчества нами выявлены существенные нарушения требований указанных федеральных законов. Помещения не дооборудованы установкой пожарной сигнализации и системой оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре. Не выполнен ремонт автоматической системы пожаротушения. Не заключен договор на обслуживание автоматической установки пожарной сигнализации и автоматической системы пожаротушения. Насосная станция не оборудована приборами измерения расходов воды на напорных водоводах, а также контроля уровня воды в дренаже, температуры подшипников агрегатов, аварийного уровня затопления (появления воды в машинном зале на уровне фундаментов электроприводов). Электродвигатели пожарных насосов не обеспечены бесперебойным питанием.**

*****- Тут и неспециалисту ясно, что всё это может иметь крайне неприятные последствия, если, неровен час, случится пожар.**

*****- К тому же, складские помещения, кладовые, мастерские, помещения для монтажа станковых и объемных декораций не имеют, как требует законодательство, противопожарных перегородок первого типа, перекрытий третьего типа и дверей второго типа. Наверное, нет смысла приводить техническую детализацию этих типов. Достаточно сказать, что нарушены требования ч.1 ст.151 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и п. 1.55 СНиП 2.08.02-89*. Ещё в учреждении не выполнена гравийная защитная обсыпка кровли, не восстановлен дистанционный пуск насосов. Эвакуационные пути в здании не обеспечивают безопасную эвакуацию людей.**

*****- В последнем случае можно и детализировать.**

*****- Хорошо. Пути эвакуации освещены не в соответствии со СНиПами и техрегламентом. Выход из подвала не ведет непосредственно наружу и не обособлен от общей лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой. Коридор подвального этажа без естественного освещения не оборудован системой вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре. Электрокабели, прокладываемые открыто, распространяют горение.**

Питание электроприемников систем противопожарной защиты не выполнено от самостоятельного водно-распределительного устройства (ВРУ), с устройством автоматического включения резерва (АВР), имеющего отличительную окраску. Продолжать?

*****- Пожалуй, уже вполне ясно, что нарушений во Дворце творчества много, причем разнообразных. Каковы выводы?**

*****- В свете трагических последствий пожаров, унесших жизни людей, игнорирование норм рассматриваемого федерального законодательства является недопустимым. Ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности может создать условия к возникновению пожара и человеческим жертвам. Выявленные нарушения свидетельствуют об игнорировании ответственными должностными лицами МУ дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодежи им. В.И.Сипягина» норм вышеуказанного федерального законодательства, что может создать условия к возникновению пожара, человеческим жертвам и террористическим актам. Всё это вдвойне грустно для учреждения, где занимаются дети. По результатам проверки в адрес директора «Дворца творчества детей и молодежи им. В.И. Сипягина» внесено прокурорское представление, в котором предлагается, в том числе, принять действенные меры к устранению выявленных нарушений закона, причин и условий, им способствующих, решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших указанные нарушения.**