

В ООО «Новоросметалл» в ходе прокурорской проверки выявлено 30 нарушений законодательства



***** Старший помощник прокурора Новороссийска Фаина Вавилова продолжает рассказывать о проверках, проведенных во исполнение поручения прокуратуры Краснодарского края «О принятии исчерпывающих мер противодействия терроризму и экстремистской деятельности». Проверки касались антитеррористической защищенности различных предприятий, организаций, учреждений Новороссийска от возможных террористических и экстремистских посягательств. В ООО «Новоросметалл» были выявлены существенные нарушения требований Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 26.03.2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федерального закона от 06.03.06 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Мы назовем лишь некоторые из них.**

*****- Светильники эксплуатируются без колпаков (плафонов), предусмотренных конструкцией.**

*****- Эксплуатация электрических сетей не осуществляется в соответствии с нормативными документами по электроэнергетике (не представлены подтверждающие документы).**

*****- Объект не оборудован системами пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.**

*****- Места размещения огнетушителей не обозначены соответствующими указательными знаками.**

*****- Под лестничным маршем осуществляется хранение горючих материалов или негорючего материала в горючей упаковке.**

*****- Клапаны баллонов с горючими газами не закрыты предохранительными колпаками.**

*****- Отсутствует эвакуационное (аварийное) освещение.**

*****- Не обеспечена безопасная эвакуация людей по путям эвакуации - в проеме эвакуационного выхода установлен турникет, препятствующий свободному проходу людей.**

*****- Отсутствует генплан предприятия с нанесенными электротехническими коммуникациями.**

*****- Аккумуляторщик не прошел проверку знаний с присвоением группы допуска по электробезопасности в объемах, необходимых для выполнения своих служебных обязанностей.**

*****- Не составлен график осмотров видимой части заземляющих устройств.**

*****- Не проводится нивелировка крановых путей в установленные сроки.**

*****- На предприятии нет графика аттестации специалистов по вопросам безопасности.**

*****О том, какие меры приняты для устранения выявленных нарушений и о наказании виновных мы расскажем в следующем выпуске нашей популярной рубрики «Прокурорский надзор».**

Коллаж Кондрата Силегнова не основан на фотографиях ООО "Новоросметалл".